



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Makowie Mazowieckim

www.gov.pl/web/psse-makow-mazowiecki

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

• tel: 29 717 13 00

• sekretariat.psse.makow@sanepid.gov.pl

• ul. Adama Mickiewicza 31,
06-200 Maków Mazowiecki

MPUK Soł. 10-0. w Makowie Maz.
WPŁYŚLÓ
dnia 21.03.2025
Nr dziennika 390

Maków Mazowiecki, dnia 21.03.2025 r.

HKN.9027.1.36.2025

P. J. Mielnicki
Dyktant

Wójt Gminy Szelków
Stary Szelków 39
06-220 Szelków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazuje poniżej informacje dotyczące oceny obszarowej jakości wody za 2024 rok.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY GMINY SZELKÓW ZA 2024 ROK

1. NAZWA WODOCIĄGU

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Szelkowie

- Właściciel wodociągu/Administrator

Gmina Szelków, 06-220 Szelków / Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 5, 06-200 Maków Maz.

- Liczba zaopatrywanej ludności - **447**
- Produkcja wody [m³/d] - **74,2**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 08.01.2025 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2024 roku - **brak**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2024 roku - **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2024 roku –
- 1 przekroczenie - enterokoki 2 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość 0 jtk/100 ml)**
- w punkcie zgodności Szkoła Podstawowa Szelków,**
- 1 przekroczenie – bakterie z grupy coli 2 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość 0 jtk/100 ml) w punkcie zgodności Szkoła Podstawowa Szelków**

Działania naprawcze: płukanie wodociągowej instalacji wewnętrznej punktu zgodności:

Szkoła Podstawowa Szelków, badanie powtórzone – wyniki zgodne z wymaganiami.

- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - 0
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - 1
- Liczba decyzji niewykonanych - 0
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - 12
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2024 roku - **brak.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Makowie Mazowieckim

Anna Załęska-
Napiórkowska

Elektronicznie podpisany przez
Anna Załęska-Napiórkowska
Data: 2025.03.21 13:24:23 +01'00'

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska
(podpis elektroniczny)

Otrzymuje:

1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 5, 06-200 Maków Maz.

Sporządził:

Młodszy Asystent Higieny Komunalnej Bartosz Kowalski

tel. 29 7171300 / 888515081 e-mail: sekretariat.makow@sanepid.gov.pl