



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Makowie Mazowieckim

www.gov.pl/web/psse-makow-mazowiecki

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

• tel.: 29 717 13 00

• sekretariat.psse.makow@sanepid.gov.pl

• ul. Adama Mickiewicza 31,
06-200 Maków Mazowiecki

MPUIN Sp. z o.o. w Makowie Maz.
WPŁYNĘŁO
dnia 22.03.2025
Nr dziennika 388

Maków Mazowiecki, dnia 21.03.2025 r.

HKN.9027.1.26.2025

P. J. Mianowski
Wojcik

Burmistrz Miasta
Maków Mazowiecki
ul. Moniuszki 6
06-200 Maków Mazowiecki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazuje poniżej informacje dotyczące oceny obszarowej jakości wody za 2024 rok.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA 2024 ROK

Miasto Maków Mazowiecki

1. NAZWA WODOCIĄGU

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Makowie Mazowieckim ul. Przemysłowa 6

- Właściciel wodociągu/Administrator
**Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5
06-200 Maków Mazowiecki**
- Liczba zaopatrywanej ludności - **7308**
- Produkcja wody [m³/d] - **2258**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 08.01.2025 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2024 roku - **brak**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2024 roku - **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2024 roku
2 przekroczenia:
 - liczba bakterii grupy coli – 1 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość parametryczna – 0 jtk/100 ml) punkt zgodności: Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. Przasnyska 9 w Makowie Mazowieckim
 - liczba bakterii grupy coli – 1 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość parametryczna – 0 jtk/100 ml) punkt zgodności: Komenda Powiatowa Straży Pożarnej ul. Moniuszki 6A w Makowie Mazowieckim
- Działania naprawcze – **przeprowadzono dezynfekcję i płukanie instalacji wewnętrznej punktów zgodności, badanie powtórzone – wyniki zgodne z wymaganiami**
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - **0**
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - **0**
- Liczba decyzji niewykonanych - **0**
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - **0**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2024 roku - **brak**

2. NAZWA WODOCIĄGU

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Makowie Mazowieckim ul. Leśna 38

- Właściciel wodociągu/Administrator
**Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5
06-200 Maków Mazowiecki**
- Liczba zaopatrywanej ludności - **5447**
- Produkcja wody [m³/d] - **613**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 08.01.2025 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2024 roku - **brak**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2024 roku - **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2024 roku
1 przekroczenie:
- **podwyższona ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C wartość > 300 jtk/1ml (zalecana wartość w kranie konsumenta do 200 jtk/1ml) punkt zgodności: Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Sportowa 9 w Makowie Mazowieckim**
- Działania naprawcze: **przeprowadzono miejscowo dezynfekcję i płukanie instalacji wewnętrznej punktu zgodności, badanie powtórzono – wyniki zgodne z wymaganiami**
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - **0**
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - **0**
- Liczba decyzji niewykonanych - **0**
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - **0**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2024 roku - **brak.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Makowie Mazowieckim

Anna Załęska-
Napiórkowska

Elektronicznie podpisany przez
Anna Załęska-Napiórkowska
Data: 2025.03.21 13:25:00 +01'00'

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska
(podpis elektroniczny)

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki,
2. aa.

Do wiadomości:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5,
06-200 Maków Mazowiecki.

Sporządziła:

Agnieszka Świercz-Olszewska - asystent Higieny Komunalnej

tel. 29 7171300 (wew. 40)/ 887437789 e-mail: sekretariat.psse.makow@sanepid.gov.pl