



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Makowie Mazowieckim

www.gov.pl/web/psse-makow-mazowiecki

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

• tel.: 29 717 13 00

• sekretariat.psse.makow@sanepid.gov.pl

• ul. Adama Mickiewicza 31,
06-200 Maków Mazowiecki

MPU 50. z o.o. w Makowie Maz.
W PLYNĄŁO
dnia 22.03.2025
Nr dziennika 389

Maków Mazowiecki, dnia 21.03.2025 r.

HKN.9027.1.29.2025

P. J. Niemcewicz
Nyjm

Wójt Gminy Czerwonka
Czerwonka Włościańska 38
06-232 Czerwonka Włościańska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazuje poniżej informacje dotyczące oceny obszarowej jakości wody za 2024 rok.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY GMINY CZERWONKA ZA 2024 ROK

1. NAZWA WODOCIĄGU

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Czerwonce

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Czerwonka, 06-232 Czerwonka Włościańska / Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 5, 06-200 Maków Maz.
- Liczba zaopatrywanej ludności - **1207**
- Produkcja wody [m³/d] - **261,26**
- Stacja uzdatniania wody - **tak**
- Dezynfekcja wody - **brak**
- Ocena jakości wody na dzień: 08.01.2025 rok - **przydatna**
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2024 roku - **brak**
- Działania naprawcze: - **brak**
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2024 roku - **brak**
- Działania naprawcze: - **brak**
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2024 roku - **brak**
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - **0**
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - **0**
- Liczba decyzji niewykonanych - **0**
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - **0**
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2024 roku - **brak,**

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Jankowie

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Czerwonka, 06-232 Czerwonka Włościańska / Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 5, 06-200 Maków Maz.

Liczba zaopatrywanej ludności - 1147

- Produkcja wody [m³/d] - 226,2
- Stacja uzdatniania wody - tak
- Dezynfekcja wody - brak
- Ocena jakości wody na dzień: 08.01.2025 rok - przydatna
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2024 roku - brak
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2024 roku - brak
- Działania naprawcze: - brak
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2024 roku - 1 przekroczenie - enterokoki 1 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość 0 jtk/100 ml) w punkcie zgodności Gospodarstwo Rolne Budzyno Lipniki

Działania naprawcze: płukanie wodociągowej instalacji wewnętrznej punktu zgodności: Gospodarstwo Rolne Budzyno Lipniki, badanie powtórzono – wyniki zgodne z wymaganiami.

- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - 0
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - 1
- Liczba decyzji niewykonanych - 0
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - 19
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2022 roku - brak,

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gutach Dużych

- Właściciel wodociągu/Administrator
Gmina Czerwonka, 06-232 Czerwonka Włosciańska / Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 5, 06-200 Maków Maz.

Liczba zaopatrywanej ludności - 155

- Produkcja wody [m³/d] - 33
- Stacja uzdatniania wody - tak
- Dezynfekcja wody - brak
- Ocena jakości wody na dzień: 08.01.2025 rok - przydatna
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2024 roku - brak
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2024 roku - brak
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2024 r. - brak
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - 0
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - 0
- Liczba decyzji niewykonanych - 0
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - 0
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2024 roku - brak.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Makowie Mazowieckim

Anna Załęska-
Napiórkowska

Elektronicznie podpisany przez
Anna Załęska-Napiórkowska
Data: 2025.03.21 13:15:10 +01'00'

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska
(podpis elektroniczny)

Otrzymuje:

1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 5, 06-200 Maków Maz.

Sporządził:

Młodszy Asystent Higieny Komunalnej Bartosz Kowalski

tel. 29 7171300 / 888515081 e-mail: sekretariat.makow@sanepid.gov.pl